

設計図書等に対する質疑回答書

令和 6 年 5 月 8 日
砂川市教育委員会学校再編課

工事名：砂川市義務教育学校建設工事（電気設備工事その1）

質疑に対する回答(第 4 次)

No.	質疑事項	回 答
1	幹線系統図 E-017 に電灯盤の 1L-電と 2L-共 4 の盤がありません。 幹線ケーブルサイズを教えてください。 E-022 電灯分電盤内容表 (1) にもありません。	1L-電：EM-CE5.5Sq-4C 2L-共 4：EM-CET150Sq とします。
2	防災照明の内訳書 NO,15 にLED 誘導灯がありません。 図面優先でよろしいでしょうか。	図面優先とします。